

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района.

## Решение

03.06.2019г. №6

г. Котово

### **«О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Котовского муниципального района»**

Заслушав и обсудив доклад начальника Котовской ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области Стрекаева Р.В., информацию глав городского и сельских поселений о техническом состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района решила:

1.Принять информацию начальника Котовской ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области Стрекаева Р.В., глав городского и сельских поселений к сведению.

2.Отметить низкую готовность источников наружного противопожарного водоснабжения стоящих на балансе в МУП «Водоканал» (Из 80-ти имеющихся по списку пожарных гидрантов не пригодны к эксплуатации по назначению 2 шт., 52-м пожарным гидрантам необходим незначительный ремонт) и слабый контроль администрации городского поселения г.Котово за работой подведомственного ему предприятия (Письмо Котовской ПСЧ от 27.05.2019г №9-109).

3.Отметить недостатки в работе отдела по образованию и молодёжной политике администрации Котовского муниципального района по контролю за исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения на объектах образования с массовым пребыванием лиц дошкольного и школьного возраста: МБДОУ Д/С № 3 ул.Синельникова д.3- неисправны ПГ-2шт.; МБОУ СШ №3 ул.Ленина д.89 - неисправен ПВ-1 шт., МБОУ СШ № 6 ул.Синельникова д,2 - неисправен ПВ-1 шт.

4.Рекомендовать:

4.1. Главе городского поселения г.Котово:

-организовать работу по устранению выявленных недостатков на источниках наружного противопожарного водоснабжения стоящих на балансе в МУП «Водоканал».

Срок: до 01.07.2019г

4.2.Главе Бурлукского сельского поселения:

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к гидранту по ул. Школьная 40 с.Бурлук;

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к гидранту по ул. Школьная 42, с.Бурлук;

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к гидранту и его освещение по ул. Победы 12, с. .Бурлук.

Срок: до 10.07.2019г.

4.3.Главе Моисеевского сельского поселения:

-выполнить ремонт ёмкости ВБ №1 по ул.Молодёжная , с. Моисеево

Срок: до 10.07.2019г.

4.4. Главе Мирошниковского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водонапорной башне (далее-ВБ) №2 по ул. Школьная 7,

Срок до 15.07.2019г

-обеспечить наружным освещением пирс на ГТС «Безымянный», ПВ по ул.Школьная 5 с.Мирошники;

Срок: до 15.07.2018г

- выполнить освещение для подъезда пожарного автомобиля к пирсу №7 ГТС «Гаврилов», с.Слюсарёво.

Срок: до 01.08.2019г

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к ВБ №8 по ул. Советская 20, с.Слюсарёво.

Срок: до 01.2019г

-выполнить работы по приведению в соответствие требованиям (ФЗ №123 от 22.07.2008) ПВ №13 по ул. Победы 18, с.Дорошево.

Срок: до 01.2019г

- выполнить освещение и обустройство площадки с твёрдым покрытием и для подъезда пожарного автомобиля к ПВ №5, с.Гордиенки.

Срок: до 01.08.2019г

4.5.Главе Мокроольховского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к пруду с.Неткачёво.

Срок: до 01.08.2019г

-выполнить работы по приведению в соответствие требованиям (ФЗ №123 от 22.07.2008) ПВ№ 1 , с.Перещелное

Срок: до 01.08.2019г

- выполнить наружное освещение у ПВ №1 по ул.Школьная 2 для подъезда пожарного автомобиля, с.Крячки.

Срок: до 15.07.2019г

4.6.Главе Попковского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к пруду на окраине х.Попки.

Срок: до 15.07.2018г

5.Отделу по образованию и молодёжной политике администрации Котовского муниципального района (Друзюк Е.С.) организовать устранение выявленных недостатков по результатам проверки Котовской ПСЧ (Письмо Котовской ПСЧ от 27.05.2019г №9-109) на объектах образования МБДОУ Д/С № 3. МБОУ СШ №3, МБОУ СШ № 6.

Срок: до 01.09.2019г

6. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в Котовскую ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области и отдел по МПЭ, ГО и ЧС в указанные сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель главы Котовского  
муниципального района,  
заместитель председателя КЧС и ПБ

Секретарь КЧС и ПБ



О.Н. Кузьмин

В.Д. Давледжанов