

АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района.

Решение

26.06.2018г. №6/1

г. Котово

«О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Котовского муниципального района»

Заслушав и обсудив доклад начальника Котовской ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области Макарова И.В., информацию глав городского и сельских поселений о техническом состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района решила:

1.Принять информацию начальника Котовской ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области Макарова И.В., глав городского и сельских поселений к сведению.

2.Отметить низкую исполнительскую дисциплину глав поселений по устранению недостатков по результатам осмотра технического состояния наружных источников противопожарного водоснабжения городского и сельских поселений Котовского муниципального района (24.05.2018 №9-1070).

3.Рекомендовать:

3.1.Главе Бурлукского сельского поселения:

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к гидранту по ул. Школьная 40 и его освещение, с.Бурлук;

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к гидранту по ул. Школьная 42, с.Бурлук;

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к гидранту по ул. Ленина 12, с.Сосновка.

Срок: до 10.07.2018г.

3.2.Главе Моисеевского сельского поселения:

-установить две ёмкости ($V-30\text{м}^3$; $V-40\text{м}^3$) под воду, для нужд пожаротушения в с.Ефимовка.

Срок: до 15.07.2018г - $V-30\text{м}^3$;

до 01.08.2018г - $V-40\text{м}^3$.

-выполнить работы по обустройству площадки с твёрдым покрытием для подъезда к пирсу ГТС «Ефимовский», с.Ефимовка.

Срок: до 15.07.2018г.

3.3.Главе Лапшинского сельского поселения:

- привести в соответствие нормативных требований пирс для забора воды для нужд пожаротушения в с.Лобынец.

Срок: до 15.07.2018г

3.4. Главе Мирошниковского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водонапорной башне(далее-ВБ) №2 по ул. Школьная 7, ВБ №3 по ул. Широкая 9, к пожарному водоёму (далее-ПВ) по ул.Школьная 5, с.Мирошники;

Срок до 15.07.2018г

-обеспечить наружным освещением пирс на ГТС «Безымянный», ПВ по ул.Школьная 5 с.Мирошники;

Срок: до 15.07.2018г

- выполнить освещение и обустройство площадки с твёрдым покрытием и для подъезда пожарного автомобиля к пирсу ГТС «Гаврилов», с.Слюсарёво.

Срок: до 01.08.2018г

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к ВБ №8 по ул. Советская 20, с.Слюсарёво.

Срок: до 01.2018г

-выполнить работы по приведению в соответствие требованиям (ФЗ №123 от 22.07.2008) ПВ№ №13 по ул. Победы 18, с.Дорошево.

Срок: до 01.2018г

- выполнить освещение и обустройство площадки с твёрдым покрытием и для подъезда пожарного автомобиля к ПВ №5, с.Гордиенки.

Срок: до 01.08.2018г

3.5.Главе Мокроольховского сельского поселения:

- выполнить наружное освещение у ПВ №1 по ул.Школьная 2 для подъезда пожарного автомобиля, с.Крячки.

Срок: до 15.07.2018г

3.6.Главе Попковского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к пруду на окраине х.Попки.

Срок: до 15.07.2018г

3.7.Главе Коростинского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к ПВ №1, с.Коростино.

Срок: до 15.07.2018г.

4. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в Котовскую ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области и отдел по МПЭ, ГО и ЧС в указанные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Котовского
муниципального района,
председатель КЧС и ПБ

Секретарь КЧС и ПБ



С.В. Чумаков



В.Д. Давледжанов